

**SWEDCERT****kiwa**

Partner for progress

## TYPGODKÄNNANDE 0295 MED BESLUT OM TILLVERKNINGSKONTROLL

SAKORD: Skydd mot omfattande brandspridning BBR 1, 5

**Innehavare:****TÄBY BRANDSKYDDSTEKNIK AB**

Vasavägen 21 187 73 TÄBY  
Tel: 08 – 792 16 01 Fax: 08 – 792 16 03  
E-post: info@tbt.se Webb: www.tbt.se

**Produktnamn: TBT FIRE STOP COMPO  
BRANDTÄTNINGSSYSTEM**

TBT Fire Stop Compo Brandtätningssystem för brandklassade kanal-, rör- och kabelgenomföringar.

**Avsedd användning**

Brandtätning av genomföringar av ventilationskanaler, stålrör, kopparrör, VP-rör och elkablar/kabelstegar i brandcellsskiljande byggnadsdelar som vägg och bjälklag. Brandklassad tätning av öppningar utan installationer i brandcellsskiljande byggnadsdelar. Brandklassade tätningar upp till brandteknisk klass EI 90.

För säkerställande av brandteknisk klass ska installation utföras enligt innehavarens anvisningar.

**Godkännande**

Produkten utförd och installerad enligt tillhörande handlingar godkänns med avseende på följande avsnitt i Boverkets byggregler (BBR):

Byggprodukter med bestyrkta egenskaper	1:4
Klassbeteckningar – Brandteknisk klass	5:231
Skydd mot omfattande brandspridning	5:56

För avsedd användning uppfyller produkten följande krav i PBL, Plan- och Bygglagen 8 kap 4 § Byggnadsverks tekniska egenskaper

## 2. Säkerhet i händelse av brand

Bilaga 1: Tillhörande handlingar	2014-06-26
Bilaga 2: Produktmärkning	2014-06-26
Bilaga 3: Kontrollanvisningar	2014-06-26
Bilaga 4: Bedömningsunderlag	2014-06-26

**Kiwa Sverige AB**

Campus Gräsvik 1  
371 75 Karlskrona

Tel 0455-30 56 00  
Fax 0455-104 36  
bygg@kiwa.se  
www.kiwa.se



1913

EN 45011

Beslutsdatum: 2014-06-26

Diarienummer: 516/14

Giltigt till: 2019-06-25

Tidigare diarienummer: 700/08

**Kiwa Sverige AB**

Bertil Wolgast  
Ansvarig Produktcertifiering

Magnus Jerlmark  
Tekniskt ansvarig