

TYPGODKÄNNANDEBEVIS 1014

MED BESLUT OM TILLVERKNINGSKONTROLL

SAKORD: BRANDSKYDD
Brandtätning av fogar och genomföringar

BBR 5
BSAB LCS

TBT FIRE STOP 50

Innehavare

Täby Brandskyddsteknik AB, Vasavägen 21, SE - 187 73 TÄBY
Tel. 08-792 16 01, fax 08-792 16 03, E-post: info@tbt.se

Produkt

TBT Fire Stop 50, expanderande fogmassa för brandtätning av fogar, hål och andra öppningar i brandcellsskiljande byggnadsdel, såsom vid montering av håldäckselement, schakt- och gipsväggar samt tekniska genomföringar för kablar, för rör och kanaler.
Brandmotstånd 30- 240 minuter, för olika fogbredd och utförande resp. tilläggsmaterial och stoppning.
Projektering, utförande samt övriga förutsättningar framgår av tillhörande handlingar.

Avsedd användning

Förhindra brandspridning och rökgasspridning genom fogar, öppningar samt tekniska genomföringar i brandcellsskiljande byggnadsdelar, d v s brandklassade väggar och bjälklag.

Godkännande

Produkten godkänns med avseende på följande avsnitt i Boverkets Byggregler (BBR):

Byggprodukter med bestyrkta egenskaper	
- Typgodkännande och tillverkningskontroll	1:4
Brandteknisk klass EI 30 - EI 240 *	5:221
Skydd mot brand- och brandgasspridning mellan brandceller	5:6

* Brandteknisk klass EI 30-EI 240, fogarnas utformning/utförande och övriga förutsättningar enligt tillhörande handlingar.

För avsedd användning uppfyller produkten följande krav i PBL, 8 kap 4 § Byggnadsverks tekniska egenskaper:
2. Säkerhet i händelse av brand

Giltighetstid

Beslutsdatum 2011 05 17. Dnr 280/11. Typgodkännandet gäller t o m 2016 05 17.


Godkännandet förutsätter att TG-bevis 0906 gäller.

Vid leverans till byggsplats skall produkten åtföljas av tillverkarförsäkringen enligt BFS 2011:19, TYP 5.

SWEDCERT AB


Bertil Wolgast
VD

Bilaga 1	Tillhörande handlingar	2011 05 17
Bilaga 2	Produktmärkning	2011 05 17
Bilaga 3	Kontrollanvisningar	2011 05 17
Bilaga 4	Bedömningsunderlag	2011 05 17


Rozalia Gyarmati
Tekniskt ansvarig



SWEDCERT

SWEDCERT AB, Campus Gräsvik 1, S-371 75 Karlskrona, Tel +46 (0)455 305600





TILLHÖRANDE HANDLINGAR 2011 05 17

MONTERINGSANVISNING TBT Fire Stop 50, daterad 2011-05-17

Bilaga 2
till typgodkännandebevis 1014
Produkt: TBT Fire Stop 50
Innehavare: Täby Brandskyddsteknik AB

PRODUKTMÄRKNING 2011 05 17

Produkten skall vid fabrik och lager förses med märkning. Märkningen utgörs av etikett på varje levererad förpackning och omfattar:

- Distributörens namn (Täby Brandskyddsteknik AB)
- Produktens typbeteckning (TBT Fire Stop 50)
- Produktens tillverkningsnummer
- Boverkets varumärke, godk.märke, , med certifieringsorganets identifikationsnummer 1355.
- Certifieringsmärke: SWEDCERT, , TG nr 1014
- Besiktningsorganets namn eller märke

SWEDCERT AB


Rozalia Gyarmati