



Byggproduktcertifikat 1364 MED BESLUT OM TILLVERKNINGSKONTROLL

SAKORD: BRANDSKYDD BBR 5
Brandtätning av fogar och genomföringar

Innehavare: Täby Brandskyddsteknik AB

Okvistavägen 13, 18 640 Vallentuna

Tel: +46 (0)8 7921601

E-post: info@tbt.se

Webb: www.tbt.se

Produktnamn: TBT Firestop 50, Brandfog acryl

Expanderande fogmassa för brandtätning av fogar, hål och andra öppningar i brandcellsskiljande byggnadsdel, såsom vid montering av håldäckselement, schakt- och gipsväggar samt tekniska genomföringar för kablar, för rör och kanaler. Brandmotstånd 30- 240 minuter, för olika fog bredd och utförande resp. tilläggsmaterial och stoppning

Projektering, utförande samt övriga förutsättningar framgår av tillhörande handlingar

Avsedd användning

Förhindra brandspridning och rökgasspridning genom fogar, öppningar samt tekniska genomföringar i brandcellsskiljande byggnadsdelar, d v s brandklassade väggar och bjälklag.

Godkännande

Produkten utförd och installerad enligt tillhörande handlingar godkänns med avseende på följande avsnitt i Boverkets byggregler (BBR):

Byggprodukter med bedömda egenskaper	1:4
Brandteknisk klass *EI 30 - *EI 240	5:231
Skydd mot utveckling och spridning av brand och brandgas inom byggnader	5:5

* Brandteknisk klass EI 30-EI 240, fogarnas utformning/utförande och övriga förutsättningar enligt tillhörande handlingar.

För avsedd användning uppfyller produkten följande krav i PBL, Plan- och Bygglagen 8 kap 4 § Byggnadsverks tekniska egenskaper

2. Säkerhet i händelse av brand

Bilaga 1: Tillhörande handlingar	2017-03-15
Bilaga 2: Produktmärkning	2017-03-15
Bilaga 3: Kontroll	2017-03-15
Bilaga 4: Bedömningsunderlag	2017-03-15

Kiwa Sverige AB
Campus Gräsvik 1
SE-371 75 Karlskrona


Tel +46 (0)455-30 56 00
Fax +46 (0)455-104 36
bygg@kiwa.se
www.kiwa.se

Beslutsdatum: 2017-03-15

Diarienummer: 044/17

Giltigt till: 2022-03-14

Kiwa Sverige AB


Magnus Jerlmark
Tekniskt ansvarig


Johnny Ostfeldt
Handläggare

Bilaga 1

Byggproduktcertifikat nr 1364

Produkt: TBT Firestop 50, Brandfog akryl

Innehavare: Täby Brandskyddsteknik AB

TILLHÖRANDE HANDLINGAR 2017-03-15

Monteringsanvisning TBT Firestop 50, Brandfog akryl, daterad 2017-02-01

Bilaga 2


Byggproduktcertifikat nr 1364

Produkt: TBT Firestop 50, Brandfog akryl

Innehavare: Täby Brandskyddsteknik AB

PRODUKTMÄRKNING 2017-03-15

Produkten eller i tillhörande handlingar ska märkas med beständig etikett med följande information:

1. Innehavare: Täby Brandskyddsteknik AB
2. Produktnamn: TBT Firestop 50, Brandfog akryl
3. Spårbarhet: Tillverkningsår mån eller annan spårbarhet till tillverkningen.
4. Uppgift om krav eller klass – om detta finns
5. Kiwa Sverige  Byggproduktcertifikat nr: 1364
6. Utsett kontrollorgan: UL DEMKO

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Johnny Ostenfeldt'.

Johnny Ostenfeldt

Kiwa Sverige AB

Bilaga 3
Byggproduktcertifikat nr 1364
Produkt: TBT Firestop 50, Brandfog akryl
Innehavare: Täby Brandskyddsteknik AB

KONTROLL 2017-03-15

Tillverkningskontroll skall utföras i omfattning enligt kontrollanvisning daterad 2017-01-20 samt enligt Kontrollavtal/referensdokument; FI-001594 mellan PROTECTA AS och UL DEMKO

Årlig rapportering:

Byggproduktcertifikatets giltighet förutsätter att tillverkningskontroll sker enligt kontrollanvisningen samt att innehavaren årligen uppfyller kraven för övervakande kontroll.

Årlig övervakande kontroll ska utföras och rapporteras av ackrediterat kontrollorgan.

Byggkontroll:

Byggkontroll skall utföras genom identifiering av produkten samt kontroll av att produkten är installerad enligt anvisningen av sakkunnig person.

Bilaga 4
Byggproduktcertifikat nr 1364
Produkt: TBT Firestop 50, Brandfog akryl
Innehavare: Täby Brandskyddsteknik AB

BEDÖMNINGСУNDERLAG 2017-03-15

Byggproduktcertifikatet grundas på:

1. Provningsrapporter: Sintef 1030204.21, Test sheets 2009.
2. ETA 026-2 edition 2016 och ETA 026-3 edition 2016
3. Kontrollavtal/referensdokument; FI-001594 mellan PROTECTA AS och UL DEMKO
4. Rapport årlig kontroll utförd 2016-03-31 UL DEMKO
5. Bedömningsrapport 044/17 – kan inkludera ovanstående 1 - 4

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Johnny Ostfeldt'.